



Παπάγου, 2/03/2018

Αριθ. Πρωτ: 4943

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτρομηχανολογικό  
Διεύθυνση : Αναστάσεως 90, Παπάγου  
Ταχ/κός Κώδικας : 15669  
Ηλεκτρ. Διεύθυνση : www.dpapxol.gov.gr  
Ηλεκτρ. Ταχ/μείο : kkonstantios@dpapxol.gov.gr  
Πληροφορίες : Κων/νος Κωνσταντίος  
Τηλέφωνο : 213 2027192  
FAX : 213 2027198

ΠΡΟΣ: ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

ΚΟΙΝ:

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ' αριθ. 2018006 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού  
2) Η υπ' αρ. 3551/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002667426 / 14-2-2018) Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018"  
3) Το από 2/03/2018 εισερχόμενο Αίτημα για Συμπληρωματικές Πληροφορίες/ Διευκρινήσεις που υποβλήθηκε μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Συστήματος Διαγωνισμού 53054) από την εταιρεία ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

**ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

Σε απάντηση του από 2/03/2018 εισερχόμενου αιτήματός σας για Συμπληρωματικές Πληροφορίες/ Διευκρινήσεις, που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018" με αρ. συστήματος διαγωνισμού **53054**, (υπ' αριθ. **2018006** Μελέτη), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

1. Το εύρος θερμοκρασίας Daylight, που είναι αποδεκτό, ορίζεται γενικά σε **6000 – 6500 ° K**.
2. **Δεν προβλέπεται** απόκλιση  $\pm 5\%$  στα ζητούμενα είδη του διαγωνισμού. Εν τούτοις, θα γίνουν αποδεκτές **μη ουσιώδεις αποκλίσεις ή ουσιώδης υστέρηση** σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΓΣΥ της Μελέτης, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει, αρκεί να αποδεικνύεται από την Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντος ότι καλύπτονται οι ελάχιστες ζητούμενες προδιαγραφές της Μελέτης 2018006.
3. Στα είδη 22,23,24, αλλά και όπου αλλού υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της **γενικής περιγραφής είδους** του άρθρου Προϋπολογισμού και της **γενικής περιγραφής του αντίστοιχου είδους** στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υπερισχύει η γενική περιγραφή είδους του Προϋπολογισμού (άρθρο 3 ΓΣΥ). Παράλληλα, εννοείται ότι ισχύει η υπόλοιπη αναλυτική τεχνική περιγραφή του είδους, όπως εξειδικεύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Στα είδη 45,46, ισχύει το ίδιο με την ανωτέρω παράγραφο 3.
5. Στο είδος 47 (Λυχνία προβολέα 2000W – 400 V) ο **ενδεικτικός τύπος** εξειδικεύεται σε PHILIPS 2000 MHN TD - LA - 956 - double ended - daylight, ή ισοδύναμου. Σε περίπτωση, που έχει σταματήσει ή παραγωγή από το εργοστάσιο και για λόγους ίσης αντιμετώπισης και μεγαλύτερης συμμετοχής ενδιαφερομένων, προς το συμφέρον του Δήμου, θα γίνει δεκτή λυχνία, που παράγεται σε αντικατάσταση της εν λόγω λυχνίας, με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά.

**Η προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ. & α α**

**Κωνσταντίνος Κωνσταντίος,  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**