



Παπάγου, 28/02/2018

Αριθ. Πρωτ: 4659

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτρομηχανολογικό
Διεύθυνση : Αναστάσεως 90, Παπάγου
Ταχ/κός Κώδικας : 15669
Ηλεκτρ. Διεύθυνση : www.dparxol.gov.gr
Ηλεκτρ. Ταχ/μείο : kkonstantios@dpaxol.gov.gr
Πληροφορίες : Κων/νος Κωνσταντίος
Τηλέφωνο : 213 2027192
FAX : 213 2027198

ΠΡΟΣ: ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.

ΚΟΙΝ:

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ' αριθ. 2018006 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού
2) Η υπ' αρ. 3551/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002667426 / 14-2-2018) Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018"
3) Το από 28/2/2018 εισερχόμενο Αίτημα για Συμπληρωματικές Πληροφορίες/ Διευκρινήσεις που υποβλήθηκε μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Συστήματος Διαγωνισμού 53054) από την εταιρεία " ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε."

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σε απάντηση του από 28/2/2018 εισερχόμενου αιτήματός σας για Συμπληρωματικές Πληροφορίες/ Διευκρινήσεις, που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018" με αρ. συστήματος διαγωνισμού **53054**, (υπ' αριθ. **2018006** Μελέτη), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

1. Στην Ομάδα 4 τα άρθρα με Α/Α 33 και 35 αφορούν εκκινητή προβολέα ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων.
2. Στην Ομάδα 4 τα άρθρα με Α/Α 41 και 42 αφορούν λάμπες ηλεκτρονικές 20W και 23W αντίστοιχα με χρωματισμό daylight 6400 K.
3. Στην Ομάδα 4 τα άρθρα 49 και 50 αφορούν μπάλες από ακρυλικό. Η μπάλα με Α/Α 49 θα είναι διαφανής.
4. Στην Ομάδα 6 τα άρθρα 65, 66, 67, 68 και 69 αφορούν διπλές και τριπλές ασφάλειες ράγας 2X25A, 3X40A, 3X63A, 3X100A & 3X125A αντίστοιχα.
5. Στην Ομάδα 6 τα άρθρα 83 και 84 αφορούν τετραπολικά ρελέ διαρροής 300mA 4X40A και 4X63A αντίστοιχα.

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.

**Χριστίνα Βασσάλου,
Αρχιτέκτων Μηχανικός**