



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ**

**«Συντήρηση – αντικατάσταση
πυροσβεστήρων Δημοτικών
κτηρίων»**

Αριθ. μελέτης: 83/2015

Αριθμός Μελέτης: 83/ 2015

ΜΕΛΕΤΗ: «Συντήρηση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτηρίων»

**Προϋπολογισμού δαπάνης: 2.438,00
ΦΠΑ 23 % : 560,74
ΣΥΝΟΛΟ : 2.998,74**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ**

**«Συντήρηση – αντικατάσταση
πυροσβεστήρων Δημοτικών
κτηρίων»**

Αριθ. μελέτης: 83/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτηρίων (Δημοτικά καταστήματα, εργοτάξια, ΚΕΠ, κλπ) , καθώς και την προμήθεια νέων, όπου απαιτείται.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **2.998,74 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015, και συγκεκριμένα τον ΚΑ **10.6262.0006** καθώς και σχετικό ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 28/80, της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 του Ν. 2362/95 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ, 8/09/2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π-Χ.**

**Παπάγου 7/09/2015
Ο Συντάξας**

**Βασσάλου Χριστίνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός**

**Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

«Συντήρηση – αντικατάσταση
πυροσβεστήρων Δημοτικών
κτηρίων»

Αριθ. μελέτης: 83/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πυροσβεστήρας 12 Kg ξηράς σκόνης, συντήρηση	8	12,00	96,00
2	Πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς σκόνης, συντήρηση	172	10,00	1.720,00
3	Πυροσβεστήρας 3 Kg ξηράς σκόνης, συντήρηση	11	8,00	88,00
4	Πυροσβεστήρας 2 Kg ξηράς σκόνης, συντήρηση	8	7,00	56,00
5	Πυροσβεστήρας 1 Kg ξηράς σκόνης, συντήρηση	12	6,00	72,00
6	Πυροσβεστήρας 25Kg ξηράς σκόνης-τροχήλατος, συντήρηση	1	20,00	20,00
7	Πυροσβεστήρας 5 Kg CO ₂ , συντήρηση	7	10,00	70,00
8	Πυροσβεστήρας 12kgf οροφής, συντήρηση	3	14,00	42,00
9	Πυροσβεστήρας 3 Kg ξηράς σκόνης-οροφής, συντήρηση	3	8,00	24,00
10	Πυροσβεστήρας, 6 Kg ξηράς σκόνης, προμήθεια	10	25,00	250,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			2.438,00
	ΦΠΑ 23 %			560,74
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			2.998,74

ΕΘΕΩΡΗΘΗ, 8/09/2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π-Χ.

Παπάγου 7/09/2015
Ο Συντάξας

Βασσάλου Χριστίνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ**

**«Συντήρηση – αντικατάσταση
πυροσβεστήρων Δημοτικών
κτηρίων»**

Αριθ. μελέτης: 83/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1º: Αντικείμενο εργασίας

Η συγγραφή αυτή αφορά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και προσθήκης νέων πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΑΡΘΡΟ 2º: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 του Ν. 2362/95 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.

ΑΡΘΡΟ 3º: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
- β. Η τεχνική έκθεση
- γ. Η προσφορά του ενδιαφερομένου
- δ. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 4º: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογραφεί η σύμβαση, η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το ποσό της σύμβασης. Οι τιμές της προσφορά του Αναδόχου θα παραμείνουν σταθερές καθ' ολη την διάρκεια της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, όπως θα έχει καθορισθεί με την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Τρόπος εκτέλεσης εργασίας

Η εργασία θα εκτελείται τμηματικά, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των πυροσβεστήρων. Η παραλαβή, μεταφορά και επανατοποθέτηση των ειδών είναι ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση που πυροσβεστήρας είναι προς αντικατάσταση λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης, αυτός θα αντικαθιστάται, κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας. Εάν κάποιος πυροσβεστήρας υποστεί βλάβη κατά την μεταφορά του ή τοποθέτησή του από τον Ανάδοχο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει. Λόγω της πληθώρας και της ποικιλίας των ειδών των πυροσβεστήρων, καθώς και των διαφορετικών αναγκών, κάποια είδη θα χρειαστούν μόνο ετήσια συντήρηση, (έχει γίνει πρόσφατα αναγόμωση και το υλικό είναι σε καλή κατάσταση) ενώ κάποια άλλα θα χρειαστούν εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης (έχει λήξει η περίοδος ισχύς της αναγόμωσης ή το υλικό – σκόνη έχει υποστεί φθορά).

ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών από της ημερομηνίας ανάθεσης της εκάστοτε εργασίας και η πληρωμή του αναδόχου εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση των σχετικών τιμολογίων.

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ, 8/09/2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π-Χ.**

**Παπάγου 7/09/2015
Ο Συντάξας**

**Βασσάλου Χριστίνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός**

**Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**