



Χολαργός, 12 Απριλίου 2024

Αρ. πρωτ.: 8885

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Πληροφορίες: Νίκη Ζιαμπάρα
Ταχ/κη Δ/νση: Λ. Περικλέους 55 Χολαργός
Τ.Κ.: 155 61
Ηλεκ. Δ/νση: www.dpapxol.gov.gr
Ηλεκ. Ταχ/μείο: dimarxos@dpapxol.gov.gr
Τηλέφωνο: 213 2002803
Fax : 210 6513840

1^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΥΔΕ»

Σε απάντηση της από 11 Απριλίου επιστολής σας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Έχει ήδη διενεργηθεί ο αρχικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτηριακού συγκροτήματος, σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση εμφανίζεται πολύ καλά συντηρημένη, με τους περισσότερους πίνακες να είναι πρόσφατα αλλαγμένοι.

Όσον αφορά στις διορθωτικές ενέργειες, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν στην αντικατάσταση ενός ρελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στην αντικατάσταση κάποιων ασφαλειών σε αποθήκη που είναι πάντα κλειδωμένη.

Επίσης, **προτάθηκε** η τοποθέτηση καλυμμάτων σε κενές θέσεις πίνακα, τα οποία ήδη τοποθετήθηκαν και η αντικατάσταση σε ένα πορτάκι από πλεξιγκλάς το οποίο παρουσιάζει μια ρωγμή προερχόμενη από λουκέτο και θα γίνει άμεσα η παραγγελία για την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με τον μελετητή/ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύντομα θα εκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

